



**MODALITES DE TRAITEMENT DES
DEMANDES DE MISE EN ŒUVRE
D'OPERATIONS
D'AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE (phase amont)**

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

« Modalités de mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective »

« Modèle de convention SICAE EST / <PMO> relative à la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective »

Résumé / Avertissement :

Ce document décrit les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective, pour les Points de Livraison raccordés au Réseau Public de Distribution basse tension géré par SICAE EST, en injection ou en soutirage.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2017 et au plus tard, jusqu'à la publication, dans la documentation technique de référence, des documents prévus aux articles D315-8 et D 315-9 du code de l'énergie (créés par le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017), ainsi que des modèles de contrat d'accès au réseau prenant en compte le nouveau TURPE spécifique pour les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective. Elles permettent également aux acteurs du marché de l'électricité d'effectuer toutes les adaptations requises de leurs systèmes d'information.

SOMMAIRE

1.	Principes généraux.....	4
1.1.	Objet de la présente note	4
1.2.	Rappel : notion d'opération d'autoconsommation collective.....	4
2.	Identification du potentiel de participants à une opération d'autoconsommation collective	4
3.	Accès aux historiques de données de consommation.....	5
4.	Cas 1 : Les consommateurs et producteurs existent tous	5
4.1.	Recevabilité de la demande d'autoconsommation collective.....	5
4.1.1.	Demande de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective.....	5
4.1.2.	Vérification des prérequis pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective par SICAE EST	6
4.2.	Signature de la convention d'autoconsommation collective.....	7
4.3.	Démarrage de l'opération.....	8
4.4.	Accord de rattachement spécifique au CARD-I ou au CRAE	8
5.	Cas 2 : Consommateurs existants, installations de production en construction	9
5.1.	Recevabilité de la demande d'autoconsommation collective.....	9
5.1.1.	Demande de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective.....	9
5.1.2.	Vérification des prérequis pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective par SICAE EST	9
5.1.3.	Analyse de l'impact du raccordement des installations de production souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective (optionnel).....	11
5.1.4.	Demande de raccordement des installations de production souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective.....	11
5.2.	Signature de la convention d'autoconsommation collective.....	11
5.3.	Démarrage de l'opération.....	12
5.3.1.	Signature du CARD-I ou du CRAE.....	13
6.	Cas 3 : Installations de consommation et de production en construction.....	13
6.1.	Étude préalable au raccordement des producteurs et consommateurs envisagés comme participants à l'opération d'autoconsommation collective	13
6.2.	Demande de raccordement des installations de production et de consommation souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective	13
6.3.	Signature du CARD-I ou du CRAE.....	14
6.4.	Recevabilité de la demande d'autoconsommation collective.....	14
6.4.1.	Demande de mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective.....	14
6.4.2.	Vérification des prérequis pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective par SICAE EST	14
6.5.	Signature de la convention d'autoconsommation collective.....	15
6.6.	Démarrage de l'opération.....	17
7.	Glossaire.....	17
Annexe1:	Périmètre des participants à la future opération d'autoconsommation collective.....	19
Annexe2:	Formulaire d'engagement pour la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective	20
Annexe3:	Coordonnées de SICAE EST.....	26
Annexe4:	Accord de rattachement Responsable d'Equilibre CARD-I ou CRAE	27
Annexe5:	Formulaire de demande de mise à disposition d'une extraction de la zone d'action d'un poste HTA/BT dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective	29
Annexe6:	Schémas des différentes étapes selon la situation des participants.....	31
1.	Consommateurs existants équipés de compteurs communicants - Installations de production existantes équipées de compteurs communicants.....	31
2.	Consommateurs existants non équipés de compteurs communicants - Installations de production existantes non équipées de compteurs communicants	31
3.	Consommateurs existants équipés de compteurs communicants - Installations de production en construction	32
4.	Consommateurs existants non équipés de compteurs communicants -Installations de production en construction.....	33
5.	Consommateurs en construction - Installations de production en construction	33

1. Principes généraux

1.1. Objet de la présente note

La présente note a pour objectif de définir les modalités de traitement d'une demande de mise en œuvre d'opération d'autoconsommation collective, et ce jusqu'à la signature de la convention d'autoconsommation collective, pour les Points de Livraison raccordés au Réseau Public de Distribution basse tension gérés par SICAE EST.

Dans ce cadre, elle décrit les différentes étapes de traitement d'une demande de mise en œuvre d'opération d'autoconsommation collective dont notamment :

- la vérification du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective ;
- la vérification du caractère communicant des compteurs.

SICAE EST met en place un point d'entrée pour le traitement des demandes d'opération d'autoconsommation collective. Il sera l'interlocuteur d'un porteur de projet ou d'une Personne Morale sur toutes étapes décrites dans le présent document.

Les coordonnées de ce point d'entrée figurent en annexe 4.

Afin de faciliter la lecture de la présente note, trois cas types sont détaillés, étape par étape :

- Consommateurs et producteurs existants (identifiés par un PRM pour les consommateurs et un numéro de contrat pour les producteurs)
- Consommateurs existants (identifiés par un PRM) et installations de production en construction
- Installations de production et de consommation en construction

Pour plus d'informations sur chacun de ces cas, se reporter à la section afférente.

1.2. Rappel : notion d'opération d'autoconsommation collective

Les opérations d'autoconsommation collectives sont régies par les dispositions des articles L 315-2 à 8 du code de l'énergie.

L'article L 315-2 du code de l'énergie définit l'opération d'autoconsommation collective. L'opération d'autoconsommation est collective lorsque :

- La fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals (ci-après « les Participants ») liés entre eux au sein d'une personne morale ;
- Les points de soutirage et d'injection sont raccordés au Réseau public de distribution basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté (article L315-2 du code de l'énergie).

Un PRM producteur ou consommateur ne peut participer qu'à une seule opération d'autoconsommation collective.

2. Identification du potentiel de participants à une opération d'autoconsommation collective

Dans le cadre de ses réflexions relatives à la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective, un porteur de projet peut demander à SICAE EST une extraction de la zone d'action du poste de transformation HTA/BT.

Le porteur du projet d'autoconsommation collective (ou la Personne Morale Organisatrice si celle-ci est déjà constituée) complète le formulaire disponible en annexe 1 de ce document.

Cette demande comporte les informations suivantes :

- Coordonnées du demandeur

- L'adresse à laquelle serait mise en œuvre l'opération ou bien le numéro de contrat d'installation de production qui prendrait part à l'opération ou bien le numéro de PRM d'un consommateur qui prendrait part à l'opération.

Le porteur de projet transmet sa demande complétée au point d'entrée de SICAE EST en charge du traitement des demandes sur le périmètre géographique de l'opération, dont les coordonnées sont précisées en annexe 4.

SICAE EST adresse sous un délai moyen de 1 mois, sous une forme cartographique, la zone dont l'alimentation basse tension qui relève du poste de transformation HTA/BT dont dépend l'adresse, le producteur ou le consommateur.

Nota : Ces demandes ne sauraient, en aucun cas, exempter le porteur de projet d'avoir à solliciter SICAE EST pour toutes les opérations relevant de ses missions de service public et notamment celles visant à demander le raccordement en bonne et due forme des participants à l'opération d'autoconsommation collective si ceux-ci ne le sont pas lorsque le porteur de projets sollicite SICAE EST.

3. Accès aux historiques de données de consommation

Dans le cadre de ses réflexions relatives à la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective, un porteur de projet qui souhaite identifier le potentiel de l'opération, peut demander à SICAE EST l'accès aux historiques de consommations des potentiels participants à l'opération.

En effet, les clients ou des tiers expressément autorisés par eux peuvent obtenir la communication des données de mesure collectées par SICAE EST dans le cadre de ses missions de gestionnaire du Réseau Public de Distribution. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées sur le site www.sicae-est.com

4. Cas 1 : Les consommateurs et producteurs existent tous

Les consommateurs et producteurs sont identifiés :

- Par un PRM pour les consommateurs¹
- Par un PRM et un numéro de contrat pour les producteurs

Un schéma des différentes étapes est présenté en annexe 7 du présent document.

4.1. Recevabilité de la demande d'autoconsommation collective

4.1.1. Demande de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective

L'opération lie entre eux les consommateurs et les producteurs participants, conformément aux dispositions de l'article L 315-2 du code de l'énergie

Le porteur du projet d'autoconsommation collective (ou la Personne Morale Organisatrice si celle-ci est déjà constituée) complète, lors de sa demande initiale d'opération d'autoconsommation collective, l'annexe 1 « Description du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective », jointe à ce document.

Cette demande comporte les informations suivantes :

- Coordonnées de l'interlocuteur à contacter ;
- Date de démarrage souhaitée pour l'opération d'autoconsommation collective ;
- Adresse du lieu de l'opération d'autoconsommation collective ;
- Consommateurs et producteurs envisagés pour participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Le porteur de projet transmet sa demande complétée au point d'entrée de SICAE EST en charge du traitement des demandes sur le périmètre géographique de l'opération, dont les coordonnées sont précisées en annexe 4.

¹ Dès lors qu'au moins un des consommateurs n'est pas existant, se reporter au cas 3

4.1.2. Vérification des prérequis pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective par SICAE EST

Les deux prérequis décrits ci-dessous, sont vérifiés par SICAE EST, et une réponse écrite est adressée au porteur de projet par SICAE EST, dans un délai moyen de 10 jours ouvrés.

4.1.2.1. Raccordement des consommateurs et producteurs au RPD basse tension.

Conformément à l'article 315-2 du Code de l'Énergie, les consommateurs et producteurs doivent être situés sur le réseau BT. Sur la base de la liste communiquée par le porteur de projet, SICAE EST vérifie le raccordement des participants envisagés comme participant à l'opération :

- Si tous les consommateurs et producteurs envisagés comme participant à l'opération d'autoconsommation collective sont rattachés au réseau BT et ne participent pas déjà à une opération d'autoconsommation collective, SICAE EST adresse une confirmation au porteur de projet.
- Si les consommateurs ou producteurs envisagés comme participant à l'opération d'autoconsommation collective, ne sont pas tous rattachés au réseau BT, SICAE EST communique au porteur de projet la liste des consommateurs et des producteurs qui ne sont pas rattachés au réseau BT.
- SICAE EST précise également au porteur de projet, les consommateurs et producteurs participant déjà à une opération d'autoconsommation collective

Si le porteur de projet souhaite ajouter des consommateurs ou producteurs, une nouvelle demande sera à adresser à SICAE EST conformément aux modalités décrites à l'article 4.1.1 de la présente note.

À compter de la signature d'une convention d'autoconsommation collective entre SICAE EST et la Personne Morale Organisatrice pour une opération donnée, l'ajout de consommateurs ou de producteurs s'effectue conformément aux modalités décrites dans cette convention.

4.1.2.2. Consommateurs et producteurs équipés de compteurs communicants²

SICAE EST met en œuvre les dispositifs techniques conformément aux articles D315-3 et R 341-4 du code de l'énergie, notamment la pose de compteurs communicants pour permettre la réalisation de l'opération d'autoconsommation collective. SICAE EST vérifie donc le caractère communicant des compteurs des consommateurs et producteurs souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective.

- Si tous les consommateurs et producteurs du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective disposent de compteurs communicants SICAE EST adresse une confirmation au porteur de projet.

Si les consommateurs et producteurs envisagés pour participer à l'opération d'autoconsommation collective sont bien raccordés au réseau BT et mis en service, SICAE EST adresse à la Personne Morale Organisatrice :

- Un modèle de convention d'autoconsommation collective,
- La liste des informations nécessaires pour l'élaboration de cette convention.

La convention d'autoconsommation collective est ensuite signée entre la Personne Morale Organisatrice liant les consommateurs et les producteurs et SICAE EST.

- Si les compteurs de participants ne sont pas tous communicants, une intervention³ de SICAE EST est nécessaire ; pour ce faire, SICAE EST adresse au porteur de projet, un récapitulatif de la situation de chacun des compteurs. Cette intervention n'est pas facturée.

Nota : Les producteurs >36 kVA ayant déjà signé un contrat CARD-I avec SICAE EST, devront demander à recevoir la Courbe de Mesure télérelevée, dans le cadre de ce contrat.

4.1.2.3. Formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective dans le cas où une intervention du GRD est nécessaire pour rendre les compteurs communicants

Dans le cas où une intervention de SICAE EST est nécessaire pour rendre des compteurs communicants, et sous réserve que le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective ait été déclaré recevable par le GRD, celui-ci effectue les différentes actions nécessaires permettant de rendre les compteurs communicants.

Pour ce faire, SICAE EST doit disposer d'un engagement du porteur de projet confirmant son intention de mettre en œuvre une opération d'autoconsommation collective. Par cet engagement, le porteur de projet garantit

² Étant rappelé que constitue un Compteur communicant un compteur connecté au réseau de télécommunication et/ou utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par SICAE EST et intégré dans les nouveaux systèmes d'information de SICAE EST permettant d'utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l'arrêté du 4 janvier 2012. Le Compteur Communicant est consultable à distance à partir des systèmes d'information administrés par le GRD

³ Pose d'un compteur communicant, activation de la communication à distance, contrôle de la bonne communication.

disposer de l'accord des consommateurs et des producteurs pour leur participation à la future opération d'autoconsommation collective, et de leur autorisation pour :

- D'une part, que SICAE EST collecte la courbe de charge du PRM participant dès lors que le compteur posé est communicant ;
- D'autre part, que SICAE EST transmette les données calculées du PRM du Participant à la Personne Morale Organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective à laquelle il participera, à compter de la date de mise en œuvre de l'opération et conformément à la convention d'autoconsommation collective signée entre SICAE EST et cette Personne Morale Organisatrice.

Le formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective est disponible en Annexe 2 de ce document, il est à retourner dûment signé au point d'entrée de SICAE EST en charge du traitement des demandes sur son périmètre géographique, dont les coordonnées sont précisées en annexe 4.

Un exemple de formulaire de recueil de consentement est disponible en Annexe 3 de ce document.

Les différentes actions identifiées par SICAE EST afin de rendre les compteurs communicants débiteront à compter de la réception du formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective dûment signé du porteur de projet.

SICAE EST adresse mensuellement au porteur de projet, et ce jusqu'à ce que tous les compteurs soient communicants et donc prêts à intégrer le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective, un récapitulatif de l'état d'avancée des actions prévues pour les rendre communicants.

En cas d'impossibilité technique, pour quelque cause que ce soit, SICAE EST en informe le porteur de projet ; SICAE EST et le porteur de projet se rapprochent pour identifier une issue appropriée.

Si les consommateurs et producteurs envisagés pour participer à l'opération d'autoconsommation collective sont bien raccordés au réseau BT, mis en service et équipés de compteurs communicants permettant la collecte de la courbe de mesure, SICAE EST à la Personne Morale Organisatrice un modèle de convention d'autoconsommation collective, ainsi que la liste des informations nécessaires pour l'élaboration de cette convention. La convention d'autoconsommation collective est ensuite signée entre la Personne Morale Organisatrice, liant les consommateurs et les producteurs, et SICAE EST.

4.2. Signature de la convention d'autoconsommation collective

Conformément à l'article D315-9, une convention d'autoconsommation collective est signée entre SICAE EST et la Personne morale liant les consommateurs et producteurs participant à une même opération. Cette convention définit les droits et obligations de la Personne Morale Organisatrice et de SICAE EST pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L 315-2 du code de l'énergie.

- La Personne Morale Organisatrice signe la convention d'autoconsommation collective avec SICAE EST, après réception de la confirmation par SICAE EST :
- Que les consommateurs et producteurs souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective, portée par la Personne Morale Organisatrice, sont bien raccordés sur le réseau BT
- Que ces consommateurs et producteurs disposent de compteurs communicants permettant la collecte de la courbe de mesure
- Qu'ils disposent d'un contrat d'accès au réseau actif (CARD ou CU pour les consommateurs, CARD-I ou CRAE pour les producteurs)
- Enfin, que ces consommateurs et producteurs ne participent pas déjà à une autre opération d'autoconsommation collective.

La Personne Morale Organisatrice doit, au préalable, avoir recueilli le consentement de chaque consommateur et producteur, précisant son accord pour participer à l'opération d'autoconsommation collective ainsi que pour la collecte et l'utilisation de sa courbe de charge (un exemple de formulaire de recueil de consentement est disponible en Annexe 3 de ce document).

La Personne Morale Organisatrice transmet à SICAE EST les informations nécessaires pour l'élaboration de cette convention ainsi que la copie des documents précisés dans le tableau ci-dessous (selon la situation de la Personne Morale Organisatrice).

Statut de la personne morale	Documents à transmettre
Entreprise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait KBIS de moins de 3 mois <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ carte professionnelle (pour les professions réglementées)
Collectivité locale (commune, département, ...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ cachet de la collectivité (sur la convention d'autoconsommation collective)
EPCI (établissement public de coopération intercommunale) (exemple : syndicat intercommunal...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait des statuts
Association, syndicat de copropriétaires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ récépissé de déclaration en préfecture pour l'association / mandat ou décision du syndicat de copropriétaires
Organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait des statuts

SICAE EST renseigne la convention avec les informations reçues et renvoie, pour signature, le document complété par ses soins en double exemplaire à la Personne Morale Organisatrice pour signature.

À réception de ces deux exemplaires de convention dûment signés par la Personne Morale Organisatrice, SICAE EST signe à son tour la convention et renvoie un des deux exemplaires originaux dûment signés des deux parties à la Personne Morale Organisatrice.

4.3. Démarrage de l'opération

Suite à la signature de la convention, SICAE EST détermine la date effective de démarrage de l'opération dans un délai moyen de 5 jours ouvrés.

Cette date est notifiée à la Personne Morale Organisatrice.

SICAE EST informe également les fournisseurs et responsables d'équilibre des consommateurs de la participation de ces derniers à l'opération d'autoconsommation collective et leur notifie la date effective de démarrage de l'opération.

Cette date est définie en fonction de la date théorique de relevé des différents PRM consommateurs participant à l'opération (recalage des consommateurs sur la même date théorique de relevé). Elle intègre par ailleurs un délai de quinze (15) jours ouvrés pour permettre aux différents acteurs concernés par l'opération, les fournisseurs et responsable d'équilibre des consommateurs notamment, de mettre en place des dispositions nécessaires au traitement des PRM (intégration des données par exemple).

4.4. Accord de rattachement spécifique au CARD-I ou au CRAE

Dans le cadre des modalités décrites dans ce document, un accord de rattachement spécifique est à annexer aux CARD-I et CRAE des producteurs participant à l'opération d'autoconsommation collective.

Il appartient à la Personne Morale Organisatrice d'informer le producteur de la nécessité de mettre en œuvre ce document.

Cet accord doit être adressé à SICAE EST par le producteur concerné, au minimum sept jours calendaires avant le début du mois au cours duquel l'opération d'autoconsommation collective va effectivement démarrer.

Il appartient à la Personne Morale Organisatrice de communiquer cette date de démarrage aux différents participants à l'opération dont les producteurs.

Cet accord de rattachement spécifique est à adresser à l'interlocuteur habituel désigné dans le CARD-I ou le CRAE.

Cet accord de rattachement spécifique précise le rattachement au périmètre du responsable d'équilibre désigné dans le contrat d'accès au réseau en injection (CARD-i ou CRAE), par le producteur :

- de la part d'électricité autoconsommée par l'ensemble des consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective correspondant à la part d'électricité autoproduite par le producteur au titre du CARD/CRAE désigné dans le présent accord ;
- de la production mesurée correspondant à l'énergie livrée au point de livraison pour sa partie autoproduite comme pour le surplus éventuel collectif réparti.

Cet accord fait l'objet de l'Annexe 5 du présent document.

Nota : Les producteurs devront préciser, par avenant, à leur contrat CARD-I BT, qu'ils souhaitent recevoir la Courbe de Mesure télérelevée.

5. Cas 2 : Consommateurs existants, installations de production en construction

Les consommateurs et producteurs sont identifiés par un PRM.⁴

Un schéma des différentes étapes est présenté en annexe 7 du présent document.

5.1. Recevabilité de la demande d'autoconsommation collective

5.1.1. Demande de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective

L'opération lie entre eux les consommateurs et les producteurs participants, conformément aux dispositions de l'article L 315-2 du code de l'énergie

Le porteur du projet d'autoconsommation collective (ou la Personne Morale Organisatrice si celle-ci est déjà constituée) complète, lors de sa demande initiale d'opération d'autoconsommation collective, l'annexe 1 *Description du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective*, jointe à ce document.

Cette demande comporte les informations suivantes :

- Coordonnées de l'interlocuteur à contacter ;
- Date de démarrage souhaitée pour l'opération d'autoconsommation collective souhaitée ;
- Adresse du lieu de l'opération d'autoconsommation collective ;
- Consommateurs envisagés pour participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Le porteur du projet transmet sa demande complétée au point d'entrée de SICAE EST en charge du traitement des demandes sur son périmètre géographique, dont les coordonnées sont précisées en annexe 4.

5.1.2. Vérification des prérequis pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective par SICAE EST

Les deux prérequis décrits ci-dessous sont vérifiés par de SICAE EST, et une réponse écrite est adressée au porteur de projet par SICAE EST sous un délai moyen de 10 jours ouvrés.

Les installations de production étant, dans ce cas, encore en construction, SICAE EST vérifie, dans un premier temps le périmètre relatif aux consommateurs envisagés comme participant à l'opération d'autoconsommation collective.

5.1.2.1. Rattachement des consommateurs au réseau BT

Conformément à l'article 315-2 du Code de l'Énergie, les consommateurs et producteurs doivent être situés en aval du même poste HTA/BT. Sur la base de la liste communiquée par le porteur de projet, SICAE EST vérifie le rattachement des participants envisagés comme participant à l'opération :

⁴ Dès lors qu'au moins un des consommateurs n'est pas existant, se reporter au cas 3.

- Si tous les consommateurs envisagés comme participant à l'opération d'autoconsommation collective sont rattachés au réseau BT, SICAE EST adresse une confirmation au porteur de projet.
- Si les consommateurs envisagés comme participant à l'opération d'autoconsommation collective ne sont pas tous rattachés au réseau BT, SICAE EST communique au porteur de projet la liste des consommateurs et des producteurs qui ne sont pas rattachés au réseau BT.

SICAE EST précise également au porteur de projet, les consommateurs et producteurs participant déjà à une opération d'autoconsommation collective.

Si le porteur souhaite ajouter des consommateurs, une nouvelle demande sera à adresser à SICAE EST conformément aux modalités décrites au 5.1.1

À compter de la signature d'une convention d'autoconsommation collective entre SICAE EST et la Personne Morale Organisatrice, l'ajout de consommateurs ou de producteurs dans l'opération s'effectue conformément aux modalités décrites dans cette convention.

5.1.2.2. Consommateurs équipés de compteurs communicants⁵

SICAE EST met en œuvre les dispositifs techniques conformément aux articles D315-3 et R 341-4 du code de l'énergie, notamment la pose de compteurs communicants pour permettre la réalisation de l'opération d'autoconsommation collective. SICAE EST vérifie donc le caractère communicant des compteurs des consommateurs souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Les installations de production étant, dans ce cas, encore en construction, SICAE EST vérifie, dans un premier temps le périmètre relatif aux consommateurs souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective.

- Si tous les consommateurs du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective disposent de compteurs communicants, SICAE EST adresse une confirmation au porteur de projet.
- Si les compteurs de futurs participants ne sont pas communicants, une intervention⁶ de SICAE EST est alors nécessaire. SICAE EST adresse au porteur de projet, un récapitulatif de la situation de chacun des compteurs. Cette intervention n'est pas facturée.

5.1.2.3. Formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective dans le cas où une intervention du GRD est nécessaire pour rendre les compteurs communicants

Dans le cas où une intervention de SICAE EST est nécessaire pour rendre des compteurs communicants, et sous réserve que le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective ait été déclaré recevable par SICAE EST, SICAE EST effectue les différentes actions nécessaires permettant de rendre les compteurs communicants.

Pour ce faire, SICAE EST doit disposer d'un engagement du porteur de projet confirmant son intention de mettre en œuvre une opération d'autoconsommation collective. Au travers de cet engagement le porteur de projet garantit de l'accord des consommateurs et des futurs producteurs pour leur participation à la future opération d'autoconsommation collective, et leur autorisation pour :

- D'une part, que SICAE EST collecte la courbe de charge du PRM participant dès lors que le compteur posé est communicant
- D'autre part, que SICAE EST transmette les données calculées du PRM du Participant à la Personne Morale Organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective à laquelle il participera, à compter de la date de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective et conformément à la convention d'autoconsommation collective signée entre SICAE EST et cette Personne Morale Organisatrice.
- D'autre part, que SICAE EST transmette les données calculées du PRM du Participant à la Personne Morale Organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective à laquelle il participera, à compter de la date de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective et conformément à la convention d'autoconsommation collective signée entre SICAE EST et cette Personne Morale Organisatrice.

Le formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective est disponible en Annexe 2 de ce document, il est à retourner dûment signé au point d'entrée de SICAE EST en charge du traitement des demandes sur son périmètre géographique, dont les coordonnées sont précisées en annexe 4.

⁵ Étant rappelé que constitue un Compteur communicant un compteur connecté au réseau de télécommunication et/ou utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par de SICAE EST et intégré dans les nouveaux systèmes d'information de SICAE EST permettant d'utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l'arrêté du 4 janvier 2012. Le Compteur Communicant est consultable à distance à partir des systèmes d'information administrés par le GRD

⁶ Pose de compteur communicant, activation de la communication à distance, contrôle de la bonne communication, ...

Un exemple de formulaire de recueil de consentement est disponible en Annexe 3 de ce document.

Les différentes actions identifiées par SICAE EST afin de rendre les compteurs communicants débiteront à compter de la réception du formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective dûment signé du porteur de projet.

SICAE EST adresse mensuellement au porteur de projet, et ce jusqu'à ce que tous les compteurs soient communicants et donc prêts à intégrer le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective, un récapitulatif de l'état d'avancée des actions prévues pour les rendre communicants.

En cas d'impossibilité technique, pour quelque cause que ce soit, SICAE EST en informe le porteur de projet ; SICAE EST et le porteur de projet se rapprochent pour identifier une issue appropriée.

5.1.3. Analyse de l'impact du raccordement des installations de production souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective (optionnel)

Si le producteur ne dispose pas de l'ensemble des documents ou informations nécessaires à la demande de raccordement (permis de construire notamment), il pourra demander à SICAE EST la réalisation d'une pré-étude de raccordement selon les modalités définies dans la Documentation Technique de Référence de de SICAE EST, accessibles sur le site www.sicae-est.com.

Cette pré-étude de raccordement présentera la solution technique de référence permettant le raccordement de l'installation, ainsi qu'une évaluation de la contribution aux coûts et des délais de réalisation du raccordement.

Le producteur devra, lors de sa demande de pré-étude de raccordement, préciser l'option de production de son choix*.

- « Vente du surplus de la production » dans le cas où le producteur souhaite partager, avec les autres consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, uniquement le surplus qu'il n'aura pas consommé.
- « Vente totale de la production » dans le cas où le producteur souhaite partager la totalité de sa production avec les autres consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective.

5.1.4. Demande de raccordement des installations de production souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective

Chaque producteur réalise sa demande de raccordement selon les modalités définies dans la Documentation Technique de Référence de SICAE EST, accessibles sur le site www.sicae-est.com

Le producteur devra, lors de sa demande de raccordement :

- Préciser l'option de production de son choix :
 - « Vente du surplus de la production » dans le cas où le producteur souhaite partager, avec les autres consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, uniquement le surplus qu'il n'aura pas consommé,
 - « Vente totale de la production » dans le cas où le producteur souhaite partager la totalité de sa production avec les autres consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, qui sera affectée selon coefficients transmis par la personne morale.
- Indiquer le responsable d'équilibre choisi.

Par ailleurs, il adresse au point d'entrée de SICAE EST en charge du traitement des demandes d'autoconsommation collective une copie de sa demande de raccordement.

Si les consommateurs et producteurs envisagés pour participer à l'opération d'autoconsommation collective sont bien raccordés au réseau BT, mis en service et équipés de compteurs communicants permettant la collecte de la courbe de mesure, SICAE EST adresse à la Personne Morale Organisatrice un modèle de convention d'autoconsommation collective, ainsi que la liste des informations nécessaires pour l'élaboration de cette convention. La convention d'autoconsommation collective est ensuite signée entre la Personne Morale Organisatrice, liant les consommateurs et les producteurs, et SICAE EST.

5.2. Signature de la convention d'autoconsommation collective

Conformément à l'article D315-9, une convention d'autoconsommation collective est signée entre SICAE EST et la Personne morale liant les consommateurs et producteurs participant à une même opération. Cette convention définit les droits et obligations de la Personne Morale Organisatrice et de SICAE EST pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L 315-2 du code de l'énergie.

La Personne Morale Organisatrice signe la convention d'autoconsommation collective avec SICAE EST, après réception de la confirmation par SICAE EST :

- Que les consommateurs et producteurs souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective, portée par la Personne Morale Organisatrice, sont bien raccordés sur le réseau BT
- Que ces consommateurs et producteurs disposent de compteurs communicants permettant la collecte de la courbe de mesure
- Qu'ils disposent d'un contrat d'accès au réseau actif (CARD ou CU pour les consommateurs, CARD-I ou CRAE pour les producteurs)
- Et enfin que ces consommateurs et producteurs ne participent pas déjà à une autre opération d'autoconsommation collective

La Personne Morale Organisatrice doit, au préalable, avoir recueilli le consentement de chaque consommateur et producteur, précisant son accord pour participer à l'opération d'autoconsommation collective ainsi que pour la collecte et l'utilisation de sa courbe de charge (un exemple de formulaire de recueil de consentement, est disponible en Annexe 3 de ce document).

La Personne Morale Organisatrice transmet à SICAE EST les informations nécessaires pour l'élaboration de cette convention accompagnée de la copie des documents précisés ci-dessous (selon la situation de la Personne Morale Organisatrice)

Statut de la personne morale	Documents à transmettre
Entreprise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait KBIS de moins de 3 mois <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ carte professionnelle (pour les professions réglementées)
Collectivité locale (commune, département, ...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ cachet de la collectivité (sur la convention d'autoconsommation collective)
EPCI (établissement public de coopération intercommunale) (exemple : syndicat intercommunal...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait des statuts
Association, syndicat de copropriétaires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ récépissé de déclaration en préfecture pour l'association / mandat ou décision du syndicat de copropriétaires
Organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait des statuts

SICAE EST renseigne la convention avec les informations reçues et renvoie, pour signature, le document complété par ses soins en double exemplaire à la Personne Morale Organisatrice pour signature.

À réception de ces deux exemplaires de convention dûment signés par la Personne Morale Organisatrice, SICAE EST signe à son tour la convention et renvoie un des deux exemplaires originaux dûment signés des deux parties à la Personne Morale Organisatrice.

5.3. Démarrage de l'opération

Suite à la signature de la convention, SICAE EST détermine la date effective de démarrage de l'opération dans un délai moyen de 5 jours ouvrés.

Cette date est notifiée à la Personne Morale Organisatrice.

SICAE EST informe également les fournisseurs et responsables d'équilibre des consommateurs de leur participation à l'opération d'autoconsommation collective et leur notifie la date effective de démarrage de l'opération.

Cette date est définie en fonction de la date théorique de relevé des PRM consommateurs participant à l'opération (recalage des consommateurs sur la même date théorique de relevé) et elle intègre un délai de quinze (15) jours ouvrés pour permettre aux différents acteurs concernés par l'opération, les fournisseurs et responsable d'équilibre des consommateurs notamment, la mise en place des dispositions nécessaires au traitement des PRM (intégration des données par exemple).

5.3.1. Signature du CARD-I ou du CRAE

Dans le cadre des modalités décrites dans ce document, un accord de rattachement spécifique est à annexer aux CARD-I et CRAE des producteurs participant à l'opération d'autoconsommation collective. Cet accord doit être adressé à SICAE EST par le producteur concerné, au minimum sept jours calendaires avant la mise en service.

Cet accord de rattachement est à adresser à l'interlocuteur habituel désigné dans le CARD-I ou le CRAE.

Cet accord de rattachement spécifique précise le rattachement au périmètre du responsable d'équilibre désigné dans le contrat d'accès au réseau en injection (CARD-i ou CRAE), par le producteur :

- de la part d'électricité autoconsommée par l'ensemble des consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective correspondant à la part d'électricité autoproduite par le producteur au titre du CARD/CRAE désigné dans le présent accord ;
- de la production mesurée correspondant à l'énergie livrée au point de livraison pour sa partie autoproduite comme pour le surplus éventuel collectif réparti. Cet accord est disponible en Annexe 5 du présent document.

Nota : Les producteurs devront préciser lors de la signature de leur contrat CARD-i BT, qu'ils souhaitent recevoir la Courbe de Mesure télérelevée.

6. Cas 3 : Installations de consommation et de production en construction

Un schéma des différentes étapes est présenté en annexe 7 du présent document.

6.1. Étude préalable au raccordement des producteurs et consommateurs envisagés comme participants à l'opération d'autoconsommation collective

Le porteur du projet (ou la Personne Morale Organisatrice si celle-ci est déjà constituée) peut adresser une demande d'étude spécifique au point d'entrée de **SICAE EST** en charge du traitement des demandes sur son périmètre géographique, dont les coordonnées sont précisées en annexe 4. Cette étude est facturée au porteur de projet.

6.2. Demande de raccordement des installations de production et de consommation souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective

Chaque producteur/consommateur réalise sa demande de raccordement selon les modalités définies dans la Documentation technique de Référence de SICAE EST accessible sur le site www.sicae-est.com.

Concernant la demande pour l'installation de production, le producteur devra, lors de sa demande de raccordement :

- Préciser l'option de production de son choix :
 - - « vente du surplus de la production » dans le cas où le producteur souhaite partager, avec les autres consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, uniquement le surplus qu'il n'aura pas consommé,
 - - « vente totale de la production » dans le cas où le producteur souhaite partager la totalité de sa production avec les autres consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective.
- Indiquer le responsable d'équilibre choisi.

Par ailleurs, il adresse au point d'entrée de SICAE EST en charge du traitement des demandes d'autoconsommation collective, une copie de sa demande de raccordement

6.3. Signature du CARD-I ou du CRAE

Dans le cadre des modalités décrites dans ce document, un accord de rattachement spécifique est à annexer aux CARD-I et CRAE des producteurs participant à l'opération d'autoconsommation collective. Cet accord doit être adressé à SICAE EST par le producteur concerné, au minimum sept jours calendaires avant la mise en service.

Cet accord de rattachement est à adresser à l'interlocuteur habituel désigné dans le CARD-I ou le CRAE.

Cet accord de rattachement spécifique précise le rattachement au périmètre du responsable d'équilibre désigné dans le contrat d'accès au réseau en injection (CARD-i ou CRAE), par le producteur de :

- la part d'électricité autoconsommée par l'ensemble des consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective correspondant à la part d'électricité autoproduite par le producteur au titre du CARD/CRAE désigné dans le présent accord ;
- la production mesurée correspondant à l'énergie livrée au point de livraison pour sa partie autoproduite comme pour le surplus éventuel collectif réparti. Cet accord est disponible en Annexe 5 du présent document.

Nota : Les producteurs demandant un raccordement >36 kVA devront préciser lors de la signature de leur contrat CARD-i BT, qu'ils souhaitent recevoir la Courbe de Mesure télérelevée.

6.4. Recevabilité de la demande d'autoconsommation collective

6.4.1. Demande de mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective

L'opération lie entre eux les consommateurs et les producteurs participants, conformément aux dispositions de l'article L 315-2 du code de l'énergie

Dès lors que la date de mise en service des consommateurs et producteurs est connue, le porteur du projet d'autoconsommation collective (ou la Personne Morale Organisatrice si celle-ci est déjà constituée) complète, lors de sa demande initiale d'opération d'autoconsommation collective, l'*annexe 1 Description du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective*, jointe à ce document.

Cette demande comporte les informations suivantes :

- Coordonnées de l'interlocuteur à contacter ;
- Date de démarrage souhaitée pour l'opération d'autoconsommation collective souhaitée ;
- Adresse du lieu de l'opération d'autoconsommation collective ;
- Consommateurs et producteurs envisagés pour participer à l'opération d'autoconsommation collective.

La Personne Morale Organisatrice transmet sa demande complétée au point d'entrée de **SICAE EST** en charge du traitement des demandes sur son périmètre géographique, dont les coordonnées sont précisées en annexe 4 ou sur le site www.sicae-est.com.

6.4.2. Vérification des prérequis pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective par SICAE EST

Les deux prérequis décrits ci-dessous, sont vérifiés par SICAE EST, et une réponse écrite est adressée au porteur de projet par SICAE EST, sous un délai moyen de 10 jours ouvrés à compter de sa demande.

6.4.2.1. Raccordement des consommateurs et producteurs au réseau BT.

Conformément à l'article 315-2 du Code de l'Énergie, les consommateurs et producteurs doivent être raccordés au réseau BT.

Sur la base de la liste communiquée par le porteur de projet, SICAE EST vérifie le rattachement des participants envisagés comme participant à l'opération :

- Si tous les consommateurs et producteurs envisagés comme participant à l'opération d'autoconsommation collective sont raccordés au réseau BT, SICAE EST adresse une confirmation au porteur de projet.
- Si les consommateurs ou producteurs envisagés comme participant à l'opération d'autoconsommation collective, ne sont pas tous raccordés au réseau BT, SICAE EST communique au porteur de projet la liste des consommateurs et des producteurs qui ne sont pas raccordés au réseau BT.

Si le porteur de projet souhaite ajouter des consommateurs ou producteurs, une nouvelle demande est à adresser à SICAE EST conformément aux modalités décrites au 6.4.1

6.4.2.2. Consommateurs et producteurs équipés de compteurs communicants⁷

SICAE EST met en œuvre les dispositifs techniques conformément aux articles D315-3 et R 341-4 du code de l'énergie, notamment la pose de compteurs communicants pour permettre la réalisation de l'opération d'autoconsommation collective. SICAE EST vérifie donc le caractère communicant des compteurs des consommateurs et producteurs souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective.

- Si tous les consommateurs et producteurs du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective disposent de compteurs communicants, SICAE EST adresse une confirmation au porteur de projet. Si les consommateurs et producteurs envisagés pour participer à l'opération d'autoconsommation collective sont bien raccordés au réseau BT; SICAE EST adresse un modèle de convention d'autoconsommation collective, ainsi que la liste des informations nécessaires pour l'élaboration de cette convention. La convention est ensuite signée entre la Personne Morale liant les consommateurs et les producteurs et SICAE EST.
- Si des compteurs de futurs participants ne sont pas communicants, une intervention⁸ du GRD est alors nécessaire. SICAE EST adresse au porteur de projet un récapitulatif de la situation de chacun des compteurs. Cette intervention n'est pas facturée.

Nota : Les producteurs >36 kVA ayant déjà signés un CARD-I avec SICAE EST, devront demander à recevoir la Courbe de Mesure télérelevée, dans le cadre de ce contrat.

6.4.2.3. Formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective dans le cas où une intervention du GRD est nécessaire pour rendre des compteurs communicants

Dans le cas où une intervention de SICAE EST est nécessaire pour rendre des compteurs communicants, et sous réserve que le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective ait été déclaré recevable par SICAE EST, SICAE EST effectue les différentes actions nécessaires permettant de rendre les compteurs communicants.

Pour ce faire, SICAE EST doit disposer d'un engagement du porteur de projet confirmant son intention de mettre en œuvre une opération d'autoconsommation collective. Au travers de cet engagement le porteur de projet garantit disposer de l'accord des consommateurs et des producteurs pour leur participation à la future opération d'autoconsommation collective, et leur autorisation pour :

- d'une part, que SICAE EST collecte la courbe de charge du PRM participant dès lors que le compteur posé est communicant
- d'autre part, que SICAE EST transmette les données calculées du PRM du Participant à la Personne Morale Organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective à laquelle il participera, à compter de la date de mise en œuvre de l'opération de l'opération d'autoconsommation collective et conformément à la convention signée entre SICAE EST et cette Personne Morale Organisatrice.

Le formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective est disponible en Annexe 2 de ce document, il est à retourner dûment signé au point d'entrée de SICAE EST en charge du traitement des demandes sur son périmètre géographique, dont les coordonnées sont précisées en annexe 4. Un exemple de formulaire de recueil de consentement est disponible en Annexe 3 de ce document.

Les différentes actions identifiées par SICAE EST afin de rendre les compteurs communicants débiteront à compter de la réception du formulaire d'engagement à la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective signé du porteur de projet.

SICAE EST adresse mensuellement au porteur de projet, et ce jusqu'à ce que tous les compteurs soient communicants et donc prêts à intégrer le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective, un récapitulatif de l'état d'avancée des actions prévues pour les rendre communicants.

En cas d'impossibilité technique, pour quelque cause que ce soit, SICAE EST en informe le porteur de projet ; SICAE EST et le porteur de projet se rapprochent pour identifier une issue appropriée.

6.5. Signature de la convention d'autoconsommation collective

Conformément à l'article D315-9, une convention d'autoconsommation collective est signée entre SICAE EST et la Personne morale liant les consommateurs et producteurs participant à une même opération. Cette

⁷ Étant rappelé que constitue un Compteur communicant un compteur connecté au réseau de télécommunication et/ou utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par SICAE EST et intégré dans les nouveaux systèmes d'information de SICAE EST permettant d'utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l'arrêté du 4 janvier 2012. Le Compteur Communicant est consultable à distance à partir des systèmes d'information administrés par le GRD

⁸ Pose d'un compteur communicant, activation de la communication à distance, contrôle de la bonne communication, ...

convention définit les droits et obligations de la Personne Morale Organisatrice et de SICAE EST pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L 315-2 du code de l'énergie.

La Personne Morale Organisatrice signe la convention d'autoconsommation collective avec SICAE EST, après réception de la confirmation par SICAE EST :

- Que les consommateurs et producteurs souhaitant participer à l'opération d'autoconsommation collective, portée par la Personne Morale Organisatrice, sont bien raccordés sur le réseau BT
- Que ces consommateurs et producteurs disposent de compteurs communicants permettant la collecte de la courbe de mesure
- Qu'ils disposent d'un contrat d'accès au réseau actif (CARD ou CU pour les consommateurs, CARD-I ou CRAE pour les producteurs)
- Et enfin que ces consommateurs et producteurs ne participent pas déjà à une autre opération d'autoconsommation collective

La Personne Morale Organisatrice doit, au préalable, avoir recueilli le consentement de chaque consommateur et producteur, précisant son accord pour participer à l'opération d'autoconsommation collective ainsi que pour la collecte et l'utilisation de sa courbe de charge (un exemple de formulaire de recueil de consentement, est disponible en Annexe 3 de ce document).

La Personne Morale Organisatrice transmet à SICAE EST les informations nécessaires pour l'élaboration de cette convention accompagnée de la copie des documents précisés ci-dessous (selon la situation de la Personne Morale Organisatrice) ;

Statut de la personne morale	Documents à transmettre
Entreprise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait KBIS de moins de 3 mois <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ carte professionnelle (pour les professions réglementées)
Collectivité locale (commune, département, ...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ cachet de la collectivité (sur la convention d'autoconsommation collective)
EPCI (établissement public de coopération intercommunale) (exemple : syndicat intercommunal...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait des statuts
Association, syndicat de copropriétaires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ récépissé de déclaration en préfecture pour l'association / mandat ou décision du syndicat de copropriétaires
Organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carte d'identité ou passeport du demandeur ▪ extrait des statuts

SICAE EST renseigne la convention avec les informations reçues et renvoie, pour signature électronique, le document complété par ses soins à la Personne Morale Organisatrice pour signature.

À réception de la convention dûment signés par la Personne Morale Organisatrice, SICAE EST signe à son tour les deux documents et renvoie un exemplaire dûment signé des deux parties à la Personne Morale Organisatrice.

6.6. Démarrage de l'opération

Suite à la signature de la convention, SICAE EST détermine la date effective de démarrage de l'opération dans un délai moyen de 5 jours ouvrés.

Cette date est notifiée à la Personne Morale Organisatrice.

SICAE EST informe également les fournisseurs et responsables d'équilibre des consommateurs de leur participation à l'opération d'autoconsommation collective et leur notifie la date effective de démarrage de l'opération.

Cette date est définie en fonction de la date théorique de relevé des PRM consommateurs participant à l'opération (recalage des consommateurs sur la même date théorique de relevé) et elle intègre un délai de quinze (15) jours ouvrés pour permettre aux différents acteurs concernés par l'opération, les fournisseurs et responsable d'équilibre des consommateurs notamment, la mise en place des dispositions nécessaires au traitement des PRM (intégration des données par exemple).

7. Glossaire

Accord de Rattachement	Accord entre un acteur et un Responsable d'Équilibre en vue du rattachement d'un élément d'injection ou de soutirage au Périmètre d'Équilibre de ce dernier.
Consommateur	Utilisateur du réseau public de distribution consommant de l'électricité achetée à un fournisseur exclusif, via un Contrat Unique ou, à un ou plusieurs fournisseurs, via un CARD soutirage. Un Consommateur peut l'être sur plusieurs sites.
CARD (Contrat d'Accès au RPD)	Contrat visé à l'article L.111-91 du code de l'énergie qui a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l'accès d'un utilisateur au réseau public de distribution en vue du soutirage et / ou de l'injection d'énergie électrique sur le réseau. Il est conclu par l'utilisateur avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution.
Contrat d'accès au RPD en soutirage	Lorsqu'un Consommateur souhaite soutirer de l'électricité au réseau public de distribution géré par SICAE EST, il peut opter selon son choix : <ul style="list-style-type: none"> ■ pour un Contrat Unique avec le fournisseur de son choix. Dans ce cas, il conserve une relation contractuelle directe avec SICAE EST mais il dispose d'un interlocuteur privilégié en la personne de son fournisseur d'électricité ; ■ pour un Contrat d'Accès au Réseau public de Distribution (CARD) en soutirage conclu directement avec SICAE EST. <p>Quel que soit le schéma contractuel choisi par le Consommateur, celui-ci bénéficie des mêmes droits et obligations en matière d'accès au RPD à l'égard de SICAE EST.</p>
Contrat Unique	Contrat regroupant la fourniture d'électricité, l'accès et l'utilisation du RPD, signé entre un Consommateur et un fournisseur unique pour un ou plusieurs PDL. Il suppose l'existence d'un Contrat GRD-Fournisseur préalablement conclu entre le fournisseur concerné et SICAE EST.
Compteur	Équipement de mesure de la consommation et/ou de la production d'électricité.
Compteur Communicant	Compteur connecté au réseau de télécommunication et/ou utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par le GRD et intégré dans les nouveaux systèmes d'information du GRD permettant d'utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l'arrêté du 4 janvier 2012. Le Compteur Communicant est consultable à distance à partir des systèmes d'information administrés par le GRD.

Courbe de Mesure	Ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active ou réactive injectée ou soutirée, sur des périodes d'intégration consécutives et de même durée. A la date de conclusion de la Convention, le pas de temps de mesure est de 10 minutes pour les Consommateurs et Producteurs avec puissance supérieure à 36 kVA et de 30 minutes pour les Consommateurs et Producteurs avec puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
Date théorique de relevé	Date indicative à laquelle SICAE EST effectue mensuellement le relevé des données de comptages des PRM participants à l'opération. Cette date correspond à la date de fin de la période de consommation et production qui fait l'objet du calcul des données définies au § 4.5.1
GRD	Gestionnaire de réseau de Distribution : SICAE EST pour le présent document
Installation de Production	Désigne l'ensemble des équipements destinés à la production d'électricité du Producteur.
PRM	Identifiant unique à 14 chiffres du point de comptage mentionné sur la facture d'électricité du client, utilisé pour repérer le Point de Livraison d'une façon commune entre SICAE EST et les autres acteurs.
Participant (s)	Désigne individuellement un Consommateur ou un Producteur ou collectivement, tous les Consommateurs et Producteurs participant à l'opération d'autoconsommation collective. Ils sont mentionnés en annexe 1 de la présente convention.
Périmètre d'Équilibre	Ensemble de Sites d'injection et de soutirage rattachés à un Responsable d'Équilibre.
Personne Morale Organisatrice	Personne morale liant le(s) Consommateur(s) et le(s) Producteur(s) organisant l'opération d'autoconsommation collective conformément aux dispositions des articles L.315-2 et suivants du code de l'énergie.
Point de Livraison (PdL)	Point physique convenu entre l'utilisateur du réseau public de distribution et SICAE EST, au niveau duquel l'utilisateur soutire ou injecte de l'électricité au RPD. Le Point de Livraison est précisé dans le Contrat Unique ou le CARD ou le CRAE. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d'un élément d'ouvrage électrique.
Producteur	Titulaire du Contrat d'accès au réseau en injection.
PTF	Proposition Technique et Financière de Raccordement (offre technique, offre financière, échéancier).
RPD	Réseau Public de Distribution d'électricité. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d'électricité, en application des articles L.2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales et à l'article L.111-52 du code de l'énergie, ou conformément aux articles R.321-2 et R.321-4 du code de l'énergie définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Responsable d'Équilibre	Personne morale ayant signé avec RTE un accord de participation pour la qualité de responsable d'équilibre, en application duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts entre injection et soutirage constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre.

Annexe 1 : Périmètre des participants à la future opération d'autoconsommation collective

1. Coordonnées de l'interlocuteur du porteur de projet d'autoconsommation collective à contacter

2. Date de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective souhaitée

3. Adresse du lieu de l'opération d'autoconsommation collective

Site_Adresse : préciser l'adresse du quartier/bâtiments concernés par l'opération d'autoconsommation collective.

4. Consommateurs et producteurs participant à l'opération d'autoconsommation collective

4.1 Consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective

Début itération par Consommateur : une ligne du tableau par Consommateur

Identité ou raison sociale du Consommateur	Numéro de SIRET	Adresse du titulaire	Numéro de PRM

Fin itération par Consommateur : une ligne du tableau par Consommateur

4.2 Producteurs participant à l'opération d'autoconsommation collective

Début itération par Producteur : une ligne du tableau par Producteur

Identité ou raison sociale du Producteur titulaire du contrat d'accès au réseau	Numéro de SIRET du Producteur	Adresse du titulaire	Mail du titulaire	Référence du contrat d'accès au réseau en injection	Numéro de PDL ou IDC	Puissance de l'installation
				[CARD i BT > 36 kVA/CRAE] n° [réf_contrat]		

Fin itération par Producteur : une ligne du tableau par Producteur

Nota : Les unités de stockage étant considérées à la fois comme des consommateurs et des producteurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, merci de renseigner les informations relatives aux unités de stockage dans les deux tableaux ci-dessus « *Consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective* » et « *Producteurs participant à l'opération d'autoconsommation collective* ».

Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération (Art. D. 315-5. du Code de l'Energie).

Annexe 2 : Formulaire d'engagement pour la mise en place d'une future opération d'autoconsommation collective

A. PORTEUR DE PROJET (Collectivité territoriale, Porteur de projet, Personne Morale Organisatrice ou autre)

Collectivité territoriale Porteur de Projet Personne Morale Organisatrice Autre _____

Dénomination sociale : _____

N° d'identification (SIRET) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresse : _____

Code postal : |_|_|_|_|_| Commune : _____

Représentant légal (signataire du présent document) :

M. Mme Nom : _____ Prénom : _____

Fonction : _____

Adresse professionnelle : _____

N° téléphone : _____ E-mail : _____

Le signataire déclare être dûment habilité pour la signature du présent document.

B. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Le Porteur de Projet s'engage à ce qu'une opération d'autoconsommation soit réalisée avec une future Personne Morale intégrant les Participants désignés en annexe 1.

Cette opération se matérialisera par la signature d'une convention relative à une opération d'autoconsommation signée entre SICAE EST, la future Personne Morale Organisatrice. Ces Participants constituent le périmètre initial de la future opération d'autoconsommation collective. Le périmètre initial ne peut être modifié, sur demande du porteur de projet, que lorsque la demande est qualifiée de recevable par SICAE EST. SICAE EST notifie dans cette hypothèse au Porteur de Projet l'annexe 1 de ce formulaire, modifiée en conséquence. Cette modification impactera le délai d'installation des Compteurs Communicants.

[Option 1 : cas du Porteur de projet différent de la Personne Morale Organisatrice]

Si la Personne Morale Organisatrice de la future opération d'autoconsommation collective (ci-après désignée « PMO ») n'est pas connue lors de la signature du présent formulaire, le Porteur de Projet s'engage à communiquer les informations portant sur la future opération d'autoconsommation à la PMO et notamment les accords de participation signés par les Participants.

[Fin Option 1]

SICAE EST s'engage, en sa qualité de gestionnaire du RPD, à faire ses meilleurs efforts pour installer, dans un délai indicatif de 5 mois, des Compteurs Communicants à l'ensemble des futurs Participants, identifiés au sein du périmètre initial dans l'annexe 1 lors de la signature du présent contrat, conformément aux dispositions des articles D.315-3 et R.341-4 du code de l'énergie, afin qu'ils puissent participer à la future opération d'autoconsommation collective.

Le Porteur de Projet s'engage à disposer, préalablement à la signature du présent formulaire, des accords de participation express des participants désignés en annexe 1. Ces accords attestent de la participation à la future opération d'autoconsommation, de la collecte de leurs courbes de charges, de l'utilisation et la transmission de celles-ci dans le cadre de l'opération objet du formulaire. SICAE EST se réserve le droit d'effectuer des contrôles aléatoires desdits accords des participants.

SICAE EST met à disposition un modèle d'autorisation des Participants présent en annexe 2.

C. DUREE DU CONTRAT ET RESPONSABILITES

Le présent contrat prend effet pour une durée de 18 mois à compter de la signature du présent contrat par la dernière des Parties. En outre, il prend fin trois mois après la signature d'une convention entre **SICAE EST** et la Personne Morale Organisatrice relative à la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective.

A l'issue du présent contrat, le Porteur de Projet est responsable en cas de non-réalisation de l'opération d'autoconsommation sauf :

- En cas de changement de contexte réglementaire rendant impossible la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective ;
- En cas de reconduction du présent formulaire, par avenant signé entre SICAE EST et le Porteur de Projet ;
- En cas de refus de SICAE EST de mettre en œuvre l'opération d'autoconsommation collective.

En cas d'échec de la mise en place de l'opération d'autoconsommation collective, le Porteur de Projet est redevable d'une somme forfaitaire d'un montant de 300 € par PRM participant à l'opération d'autoconsommation collective désigné par le porteur de Projet à SICAE EST, correspondant notamment au surcout pour SICAE EST d'une pose anticipée des Compteurs Communicants.

D. ATTESTATION

Par la signature du présent contrat, **le Porteur de Projet** :

- S'engage à utiliser les données transmises au seul titre de la mise en place de la future opération d'autoconsommation, décrite ci-dessus ;
- Prend acte que les données échangées peuvent comporter des données à caractère personnel et s'engage, par conséquent, à maîtriser la diffusion ou l'utilisation qui peut être faite conformément à la réglementation applicable (notamment loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés » et, à compter du 25 mai 2018, au règlement général sur la protection des données n°2016-679 du 27 avril 2016) ;
- Prend acte que les données transmises peuvent comporter des informations dont la diffusion est susceptible de porter atteinte notamment au secret des affaires des utilisateurs du RPD et s'engage, par conséquent, à maîtriser la diffusion ou l'utilisation qui peut en être faite.

Toute déclaration frauduleuse du Porteur de Projet en vue d'obtenir des données est susceptible d'engager sa responsabilité et l'expose à l'amende prévue par l'article L. 111-81 du code de l'énergie.

En cas de déclaration frauduleuse, SICAE EST se réserve la possibilité de signaler le Porteur de Projet auprès des autorités compétentes et de rejeter toute demande ultérieure.

Le Porteur de Projet accepte expressément que les informations renseignées dans le présent formulaire soient conservées par SICAE EST à des fins de gestion et de traçabilité.

Date

Fait à : _____

Le : ___ / ___ / _____

Date

Fait à : _____

Le : ___ / ___ / _____

Signature du Porteur de Projet + Cachet le cas échéant

Signature de SICAe EST

Modèle d'accord de participation à la future opération d'autoconsommation collective

A. Participant (particulier) - Ne remplir que le cadre A ou B

M. Mme Nom* : _____ Prénom* : _____

Né(e) le : |_|-|- / |_|-|- / |_|-|-|-| à : _____

Adresse* : _____

Code postal* : |_|-|-|-| Commune* : _____

N° téléphone : _____ E-mail : _____

N° de PRM*¹ |_|-|-|-|

N° de contrat*² |_|-|-|-|

et N° de PDL* ou IDC*² |_|-|-|-|

¹ à compléter dans le cas d'un consommateur participant à l'opération d'autoconsommation collective

² à compléter dans le cas d'un producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective

*Informations obligatoires

C. Tiers collecteur de l'autorisation (professionnel ou autre)

Entreprise Collectivité locale (commune, département, ...) EPCI (syndicat de gestion...) Association, copropriété...

Dénomination sociale* : _____ Forme juridique* (SA, SARL, ...) : _____

Nom commercial* : _____

N° d'identification (SIRET)* : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Activité (code NAF) : |_|_|_|_|_| |_|

Adresse* : _____

Code postal* : |_|_|_|_|_| Commune* : _____

Descriptif du lieu de la future opération d'autoconsommation collective : (adresse/quartier de l'opération) _____

Interlocuteur pour le suivi :

M. Mme

Nom* : _____ Prénom* : _____

Adresse professionnelle* : _____

N° téléphone* : _____ E-mail* : _____

* Informations obligatoires

Par la signature de ce document, **le Participant** atteste expressément vouloir participer à l'opération d'autoconsommation collective mentionnée au point C de la présente autorisation. **Le Participant autorise expressément SICAE EST :**

- À collecter la Courbe de Mesure³ du PRM du participant à compter de la pose d'un compteur communicant ou de la date de signature de la présente autorisation s'il dispose dès à présent d'un compteur communicant
- À transmettre au fournisseur d'électricité du participant consommateur cette Courbe de Mesure ainsi que les données relatives à la fourniture de complément de ce PRM après affectation de la part d'électricité produite, dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective ci-dessus mentionnée, à des fins de facturation
- À transmettre au Tiers collecteur (ou ses partenaires dont la liste est accessible sur simple demande) cette Courbe de Mesure ainsi que les données relatives à la part d'électricité autoconsommée du PRM du Participant consommateur
- À transmettre au Tiers collecteur (ou ses partenaires dont la liste est accessible sur simple demande) cette Courbe de Mesure ainsi que les données relatives à la part d'électricité autoproduite du PRM du Participant producteur

³ Ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active ou réactive injectée ou soutirée, sur des périodes d'intégration consécutives et de même durée.

Usage des données : mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective.

Le Participant accepte expressément que ses données personnelles soient conservées par le Tiers collecteur, la Personne Morale Organisatrice et/ou SICAE EST à des fins de gestion et de traçabilité. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Participant dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition pour motifs légitimes sur l'ensemble des données le concernant qu'il peut exercer sur simple demande auprès de la Personne Morale Organisatrice et/ou de SICAE EST .

Le présent accord ne peut être cédé. Il est consenti pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature. Il peut être dénoncé à tout moment par le Participant par tout courrier ou courriel à l'adresse ci-dessus mentionné du tiers collecteur, de la Personne Morale Organisatrice et/ SICAE EST .

Date

Fait à : _____

Le : ____ / ____ / _____

Signature du Participant + cachet le cas échéant

Annexe 3 : Coordonnées de SICAE EST

Liste des informations à fournir	SICAE EST 9, Avenue du Lac 70000 VESOUL
Site Internet	www.sicae-est.com
Interlocuteurs pour l'envoi des données hebdomadaires (modification de périmètre, coefficient dynamique ou statique, ajout/suppression de PDS...)	grd@sicae-est.com Téléphone : 03 84 96 81 27

Annexe 4 : Accord de rattachement Responsable d'Equilibre CARD-I ou CRAE

Accord de Rattachement au Périmètre-RPD d'un Site d'Injection Participant à une Opération d'Autoconsommation Collective et pour lequel le RE est désigné dans un contrat CARD OU CRAE

XXXXX [indiquer le nom complet], société _____ [indiquer la forme sociale], au capital de _____ euros, dont le siège social est situé à _____ [indiquer l'adresse complète], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de _____ [indiquer la ville] sous le numéro _____ [N° SIRET],

en sa qualité de Responsable d'Équilibre, titulaire d'un Accord de Participation N° RE_AAMM_XXXX [indiquer le numéro] conclu avec RTE en date du JJ/MM/20... [indiquer la date], et d'un contrat GRD-RE N° _____ [indiquer le numéro] conclu avec **SICAE EST** en date du JJ/MM/20... [Indiquer la date]

représentée par Mme/M _____, dûment habilité (e) à cet effet,

d'une part

et

YYYYY [indiquer le nom complet], société _____ [indiquer la forme sociale], au capital de _____ euros, dont le siège social est situé à _____ [indiquer l'adresse complète],

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de _____ [indiquer la ville] sous le numéro _____ [N° SIRET],

représentée par Mme/M _____, dûment habilité (e) à cet effet,

d'autre part

conviennent que le Site d'Injection de _____ [indiquer le nom et l'adresse], titulaire du contrat [CARD /CRAE] N° _____ [indiquer le numéro du contrat] conclu ou en cours de conclusion (nouveau site) avec **SICAE EST** en date du _____ [indiquer la date de signature du contrat pour un site existant]

va être rattaché au Périmètre-RPD du Responsable d'Equilibre XXXXX.

La date de ce rattachement souhaitée est le JJ/MM/20... [indiquer la date] sous réserve de l'application des modalités du contrat [CARD/CRAE].

Préciser quel moyen de production sera rattaché au Périmètre-RPD :

- Centrale photovoltaïque
- Autre :

Le rattachement au Périmètre-RPD porte sur (*) :

- La part d'électricité autoconsommée par l'ensemble des consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective correspondant à la part d'électricité autoproduite par le producteur au titre du CARD/CAE désigné dans le présent accord.
 - Elle est calculée sur la base d'une répartition du surplus collectif, au prorata de la production de chaque producteur participant à l'opération, d'autoconsommation collective ;
 - L'identifiant sous lequel elle sera rattachée pour la reconstitution des flux ainsi que la date à laquelle ce rattachement sera effectif (date de début du premier flux) seront notifiée par **SICAE EST**
- La production mesurée correspondant à l'énergie livrée au point de livraison pour sa partie autoproduite comme pour le surplus éventuel collectif réparti

YYYYY s'engage à avoir vérifié que le moyen de production concerné par le rattachement fait l'objet d'un contrat d'accès au RPD valable et dispose d'un dispositif de comptage compatible avec la reconstitution des flux étant rappelé que le Site d'Injection participant à une opération d'autoconsommation collective est traité en Courbe de Charge dans la reconstitution des flux.

Dans le cadre de cet accord, relativement à l'accès aux données de comptage :

- Par le présent document, YYYYY autorise, dès à présent, XXXXX à télérelever le(s) compteur(s) électronique(s) du Site d'Injection. A cet effet, YYYYY autorise **SICAE EST**
- 1. Dès réception du présent document, à transmettre à XXXX, les informations, actuelles et futures, permettant de réaliser les opérations de télérelève (la marque du compteur électrique, le numéro de téléphone, les identifiants **actuels et futurs**, la formule de comptage éventuelle, le tableau à relever éventuel, le facteur de correction éventuel) :

Oui Non

(ne répondre à l'option N°2 ci-dessous que si YYYY a répondu Oui à l'option N°1)

- 2. Par le présent document, XXXXX demande à SICAE EST, dès réception du présent document, conformément à l'autorisation de YYYYY, la transmission des informations, actuelles et futures permettant de réaliser les opérations de télérelève :

Oui Non

* SICAE EST modifie systématiquement les codes d'accès au compteur lors du rattachement à un nouveau Responsable d'Equilibre.

Fait en 2 exemplaires originaux,

à _____ [Indiquer le lieu], le _____ [Indiquer la date],

Pour XXXXX

Pour YYYYY

Nom, Signature et Cachet

Nom, Signature et Cachet

Copie à SICAE EST

Annexe 5 : Formulaire de demande de mise à disposition d'une extraction de la zone d'action d'un poste HTA/BT dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective

La mise à disposition des données se fait dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande complète.

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION D'UNE EXTRACTION DE LA ZONE D'ACTION D'UN POSTE HTA/BT DANS LE CADRE D'UNE OPERATION D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE

A. DEMANDEUR (collectivité territoriale ou autre) -

Dénomination sociale : _____

N° d'identification (SIRET) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ou RNA : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresse : _____

Code postal : |_|_|_|_|_| Commune : _____

Représentant légal (signataire du présent document) :

M. Mme Nom : _____ Prénom : _____

Fonction : _____

Adresse professionnelle : _____

N° téléphone : _____ E-mail : _____

Le demandeur déclare être dûment habilité pour la signature du présent document.

Le demandeur formule cette demande au titre de la mise en œuvre d'un projet d'autoconsommation collective à l'adresse xxx.

B. ADRESSE ELECTRONIQUE POUR LA MISE À DISPOSITION DES DONNÉES (adresse unique)

E-mail : _____

C. DONNÉES CONCERNÉES

Dans le cadre de l'étude d'un projet d'autoconsommation collective, le Demandeur souhaite, sous réserve de disponibilité des données, la communication d'une extraction des données cartographiques moyenne échelle listées ci-dessous :

Sélectionner une option parmi les suivantes :

- La position et la zone d'alimentation basse tension du poste de distribution publique alimentant le consommateur dont la référence PRM est la suivante :
- La position et la zone d'alimentation basse tension du poste de distribution publique alimentant le producteur dont la référence de contrat est la suivante :

• La position et la zone d'alimentation basse tension du ou des postes de distribution publique positionnés à l'adresse suivante :

Coût de la prestation : non facturé

D. ATTESTATION

Par la signature de ce document, le Demandeur :

- S'engage à n'utiliser les données transmises que pour les seuls besoins du projet d'autoconsommation collective à l'adresse mentionnée ci-dessus et s'interdit toute reproduction, communication ou utilisation en dehors de ce cadre.
- S'engage, avant toute communication des données à un prestataire rendue nécessaire pour les besoins du projet, à lui faire signer un engagement de confidentialité selon le modèle établi à l'annexe 1 du présent formulaire et à transmettre une copie à SICAE EST. Le Demandeur prend acte qu'il est seul responsable envers SICAE EST de l'utilisation conforme par le prestataire des données numérisées communiquées.
- Prend acte que les données sont mises à disposition à titre purement indicatif sans garantie quant à leur degré de fiabilité.
- Prend acte que la communication des données est exclusive du respect de toute procédure obligatoire et notamment des procédures prévues par la réglementation dite « DT-DICT » relative à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (cf. art. L. 554-1 et suivants et art. R. 554-1 et suivants du Code de l'environnement). L'utilisation des données ne saurait, en outre, exempter l'utilisateur d'avoir à solliciter SICAE EST pour toutes les opérations relevant de ses missions de service public et notamment celles visant à ce qu'elle apprécie, en une étude de raccordement, l'impact sur le réseau public de distribution d'électricité lié au raccordement d'un éventuel projet.

Toute déclaration frauduleuse du Demandeur en vue d'obtenir des données est susceptible d'engager sa responsabilité et l'expose à l'amende prévue par l'article L 111-81 du code de l'énergie.

En cas de déclaration frauduleuse SICAE EST se réserve la possibilité de signaler le Demandeur auprès des autorités compétentes et de rejeter toute demande ultérieure.

Le Demandeur accepte expressément que les informations renseignées dans le présent formulaire soient conservées par **SICAE EST** à des fins de gestion et de traçabilité.

Date

Fait à : _____


Le : ____ / ____ / _____

Signature du Demandeur + cachet le cas échéant

Annexe 6 : Schémas des différentes étapes selon la situation des participants


En cette période de démarrage de l'autoconsommation collective dont nombre d'acteurs pressentent qu'elle ne sera pas sans incidence sur le système de distribution de l'électricité actuel, des délais moyens ont été estimés pour les étapes liées au traitement des demandes. Ils pourront être réajustés à l'issue d'un REX.

1. Consommateurs existants équipés de compteurs communicants - Installations de production existantes équipées de compteurs communicants




- T0 : Demande de mise en œuvre d'une opération
- T1 : Réponse à la demande
- T2 : Signature de la Convention d'autoconsommation collective
- T2' : Notification de la date de démarrage de l'opération
- T3 : Date de démarrage de l'opération d'autoconsommation collective

2. Consommateurs existants non équipés de compteurs communicants - Installations de production existantes non équipées de compteurs communicants




- T0 : Demande de mise en œuvre d'une opération
- T1 : Réponse à la demande
- T2 : Signature du formulaire d'engagement
- T3 : Signature de la convention d'autoconsommation collective
- T3' : Notification de la date de démarrage de l'opération

3. Consommateurs existants équipés de compteurs communicants - Installations de production en construction



4. Consommateurs existants non équipés de compteurs communicants - Installations de production en construction



5. Consommateurs en construction - Installations de production en construction

